

Dispositif de signalisation 1 voie MAXIMAT TC1



- Dispositif d'alarme 1 voie pour :
Séries MAXIMAT CX et MAXITOP
- Alarme lumineuse et sonore >75 dB
- Fonction de test capteur intégrée
- Sortie relais contact inverseur
- Surveillance de la boucle


APPLICATIONS

Signalisation d'alarme pour :

- Conteneurs de stockage de liquides non-combustibles et dangereux
- Bassins de rétention
- Bacs et espaces collecteurs

DESCRIPTION

Le MAXIMAT TC1 est un dispositif de signalisation pour les détecteurs anti-débordement ou fuite des séries MAXIMAT CX ou MAXITOP. Ces boîtiers intègrent l'auto diagnostic et la surveillance du capteur, ainsi que le traitement complet de l'alarme. L'alarme acoustique du dispositif est conforme aux directives (ZG-ÜS) d'homologation des capteurs de débordement. Le détecteur connecté est alimenté par le TC1. L'alarme sonore (Buzzer) permet d'alerter localement un opérateur et s'acquitte en pressant le bouton de réinitialisation intégré au dispositif.



Exemple de montage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Alimentation	230 V AC – 50/60 Hz 24V DC
Consommation	~ 2 VA / 2 W
Protection	IP 65 selon EN 60 529
Température	-20...+60 °C
Connexions électriques	Bornes à vis
Signalisation	1 LED (verte) de fonctionnement 1 LED (jaune) pour alarme déclenchée et non acquittée 1 LED (rouge) pour alarme en cours Alarme sonore intégrée >75 dB
Sortie	maxi 230 V AC / 3 A 1 Contact inverseur libre de potentiel
Boîtier	Polycarbonate Montage mural
Élément de commande	Bouton poussoir pour acquittement et test

Conformité CE : L'appareil remplit les conditions réglementaires des Directives Européennes.

CODES ET RÉFÉRENCES

Code	Référence	Désignation
555 720	MAXIMAT TC1 G	Dispositif pour série MAXIMAT CX/TOP, 230V AC
555 730	MAXIMAT TC1 D	Dispositif pour série MAXIMAT CX/TOP, 24V DC

Dimensions



BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site www.bamo.fr

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. info@bamo.fr

Dispositif de signalisation 1
voie
MAXIMAT TC1

28-03-2018

D-555.10-FR-AB

NIV

555-10/1